

## Ocena okresowa jakości wody za 2016 rok

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015 r. poz.1412 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139 z późn.zm.) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

po analizie sprawozdań z badań wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Kurowie /w punktach monitoringowych w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego /

**stwierdza, że jakość wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w:**

**Kurowie i Klementowicach** spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz1989)

**Choszczowie** - w wykonanych badaniach odnotowano przekroczoną: mętność 1,29-12,4 NTU przy dopuszczalnej 1 NTU w trzech próbkach badanej wody, zawartość manganu 129 µg/l przy dopuszczalnej 50 µg/l w jednej próbce.

**W związku z powyższym należy podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym do wymagań określonych w wyżej cytowanym rozporządzeniu.**

O planowanych działaniach naprawczych proszę powiadomić mnie pisemnie.

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach i administratora wodociągu nadzoru nad jakością wody pobrano:

**19-próbek w ramach monitoringu kontrolnego**

**5 -próbki w ramach monitoringu przeglądowego**

**2 -dodatkowych próbek mikrobiologicznych**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Puławach

lek. med. Tadeusz Jankowski